

竣工工程质量验收报告

质监3-7

工程名称	威海市康成学校建设项目1#综合楼
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积1214.12m ² ，地上四层，混凝土框架结构，耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用一体化保温板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子、吊顶，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用80厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3 SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓涵、质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况 (含工程质量控制资料情况)	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行了验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工过程中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格，后进行的继续施工。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
验收组成人员(签字):	
勘察单位项目负责人:	董锋
设计单位项目负责人:	陈纪华
施工单位技术负责人:	鞠晓涵
监理单位总监理工程师:	李健
建设单位项目负责人:	刘仕壮
质量负责人:	宋光胜

2025年12月7日

竣工工程质量验收报告

质监3-7

工程名称	威海市康成学校建设项目2#专门矫治宿舍楼
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积1420.23m ² ，地上三层，混凝土框架结构，耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用一体化保温板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子、吊顶，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用180厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3 SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓涵、质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工过程中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
质量等级评定情况	合格
验收组成员（签字）：	
勘察单位项目负责人：	董锋
设计单位项目负责人：	杨帆 陈纪华
施工单位技术负责人：	鞠晓涵
监理单位总监理工程师：	李健
建设单位项目负责人：	刘仕壮
质量负责人：	宋光胜

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：陈纪华
注册号：37015357018
有效期至：至2027年2月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
宋光胜
3701902127
建筑
2028.05.14
威海建设集团股份有限公司

山东省建设监理咨询有限公司
李健
注册号37015596
有效期至2026.07.15

威海市康成学校
刘仕壮

2024年12月17日

竣工工程质量验收报告

质监1-7

工程名称	威海市康成学校建设项目3#专门矫治教学综合楼装饰装修（改造）工程
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积1644.80m ² ，地上四层，砖混结构，耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用80厚岩棉板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子、吊顶，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用150厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3 SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓涵、质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行了验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格后进行的继续施工。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
验收组成员（签字）：	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：陈纪华 注册号：3701635-018 有效期：至2027年2月
勘察单位项目负责人：	董锋
设计单位项目负责人：	杨帆
施工单位技术负责人：	鞠晓涵
监理单位总监理工程师：	李健
建设单位项目负责人：	刘仕壮

2024年12月7日

竣工工程质量验收报告

质监3-7

工程名称	威海市康成学校建设项目4#专门教育综合楼装饰装修（改造）工程
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积1654.67m ² ，地上三层，砖混结构，耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用80厚岩棉板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子、吊顶，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用150厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3 SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓通，质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行了验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格，后进行的继续施工。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
质量等级评定情况	合格
验收组成人员（签字）：	
勘察单位项目负责人：	董锋
设计单位项目负责人：	杨帆
施工单位技术负责人：	鞠晓通
监理单位总监理工程师：	李健
建设单位项目负责人：	刘仕壮
质量负责人：	宋光胜
注册建造师：	陈纪华
注册证书号：	370155596
有效期至：	2027年2月
注册建造师：	宋光胜
注册证书号：	370155596
有效期至：	2027年2月

2024年9月9日

竣工工程质量验收报告

质量1-7

工程名称	威海市康成学校建设项目5#锅炉房
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积6048m ² ，地上一层，混凝土框架结构，耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用一体化保温板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用80厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓涵、质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行了验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
质量等级评定情况	合格
验收组成人员（签字）：	
勘察单位项目负责人：	董锋
设计单位项目负责人：	杨帆
施工单位技术负责人：	鞠晓涵
监理单位总监理工程师：	李健
建设单位项目负责人：	刘仕壮

注册号：3702757-AY005
有效期至：2027年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：陈纪华
注册号：3701535-018
有效期至：至2027年2月

威海市建筑设计院有限公司
注册号：37010007666
有效期至：2028.05.14

威海建设集团股份有限公司
注册号：37010021902127
有效期至：2028.05.14

山东省建设监理咨询有限公司
注册号：37015596
有效期至：2028.07.19

2025年12月17日

竣工工程质量验收报告

黑监1-7

工程名称	威海市康成学校建设项目6#门卫装饰装修（改造）工程
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积26.56㎡，地上一层，砖混结构；耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用80厚岩棉板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子、吊顶，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用80厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3 SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓涵、质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行了验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格后方可进行后续施工。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照相关规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
质量等级评定情况	合格
验收组成人员（签字）：	
勘察单位项目负责人：	董锋
设计单位项目负责人：	陈纪华
施工单位技术负责人：	鞠晓涵
监理单位总监理工程师：	李健
建设单位项目负责人：	刘仕壮

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：陈纪华
注册号：370155-018
有效期：至2027年2月

2024年9月9日

竣工工程质量验收报告

质监3-7

工程名称	威海市康成学校建设项目7#厕所及工具间
建设单位	威海市康成学校
工程概况	本工程威海市康成学校建设项目，位于威海市荣成市夏庄镇，小夏庄以北，马安埠村以南，建筑面积56.35m ² ，地上一层，混凝土框架结构，耐火等级为地上二级；构造柱、过梁、圈梁等二次结构等级为C25；填充砌体采用蒸压加气混凝土砌块，砌筑砂浆强度等级为M5，外墙保温采用一体化保温板+25厚无机保温砂浆，外墙装饰采用涂料外墙，楼地面采用地砖、细石地面，一层地面防潮层及卫生间：采用两道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，内墙采用涂料内墙，顶棚：刮腻子、吊顶，门窗：铝合金门窗，屋面保温采用80厚B1级挤塑聚苯板，隔汽层采用一道0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm专用聚合物水泥粘结料，屋面防水采用3+3 SBS2道。
验收人员组成情况	建设单位：（威海市康成学校）项目负责人：刘仕壮 监理单位：（山东省建设监理咨询有限公司）监理总工程师：李健 设计单位：（威海市建筑设计院有限公司）项目负责人：陈纪华 施工单位：（威海建设集团股份有限公司）技术负责人：鞠晓涵、质量负责人：宋光胜 勘察单位：（山东运达岩土工程有限公司）项目负责人：董锋
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、威海建设集团股份有限公司对本工程质量验收进行了自检验收，结果为合格。 2、参加本工程施工质量验收的五方责任均具备相应资格。 3、本工程的检验批质量已经按照主控项目和一般项目要求进行了验收。 4、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，已在进场或施工过程中按规定进行了见证检验且检验结果均合格。 5、隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行了验收，并已形成了验收文件验收合格后进行的继续施工。 6、涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部、分项工程已在验收前按照规定进行抽样检验，验收结果为合格。 7、本工程的观感质量由验收人员现场检查并共同确认，观感好。
质量等级评定情况	合格
验收组成人员（签字）：	
勘察单位项目负责人：	董锋
设计单位项目负责人：	杨帆
施工单位技术负责人：	鞠晓涵
监理单位总监理工程师：	李健
建设单位项目负责人：	刘仕壮