

威海市发展和改革委员会文件

威发改审字〔2020〕11号

威海市发展和改革委员会 关于金线顶新建污水泵站工程 可行性研究报告的批复

威海市水务局：

你单位《关于报送金线顶新建污水泵站工程可行性研究报告的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、工程的建设符合威海市城市规划有关要求，有利于完善金线顶区域污水处理系统，治污减排，保护城市生态环境和水系水质，保障企业生产和人民群众的正常生活，改善城市形象和投资环境，促进威海经济建设和旅游业的迅速发展，社会效益和环境效益显著，同意批复金线顶新建污水泵站工程可行性研究报告，该项目代码为：2020-371000-77-01-054438。

二、项目建设内容及规模：新建金线顶提升泵站1座，规模为10000立方米/日。项目占地面积1070平方米，总建筑面积809.6平方米，其中地下建筑面积289.8平方米，为粗格栅渠、集水池、事故水池；地上建筑面积519.8平方米，为泵房、除臭设备间、中控室、检修间、配电室、值班室等。

三、项目总投资及资金来源：项目总投资为3135.64万元，其中：工程费用2670.3万元，工程建设其他费用312.73万元，预备费149.15万元，铺底流动资金3.46万元。全部由威海市财政资金解决。

四、威海市水务集团有限公司作为项目法人，具体负责项目的建设和管理。要按照批复的项目名称、内容、规模、标准进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、建设规模和建设标准。要依法履行各项建设程序，符合土地、规划、环评、节能等管理要求，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制度等有关规定。要落实禁止施工企业带资施工相关要求，严禁拖欠农民工工资。威海市水务局作为项目行业主管部门，负责项目的日常监管和项目建成后的验收工作，并将项目验收情况抄送威海市发展和改革委员会。

五、要通过山东省投资项目在线审批监管平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。

威海市发展和改革委员会

2020年6月12日