

山东省重点排污单位监督性监测监测数据

废水监督性监测内容表

行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
乳山市	乳山市康达水务有限公司二厂	总排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;)	2025-09-08	总氮(以N计)	14.7	15	mg/L	是		
				(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;)		化学需氧量	33	50	mg/L	是		

				（表 1）基本控制项目最高 允许排放浓度（日均 值）=>一级标准（水 温>12℃或 ≤12℃）=>A 标准=>通 用(上限:5;8mg/L;) （表 1）基本控制项目 最高允许排放浓度 （日均值）=>一级标 准（水温>12℃或 ≤12℃）=>A 标准=>通 用(上限:9 无量纲;下 限:6 无量纲) （表 1）基本控制项目 最高允许排放浓度 （日均值）=>一级标 准（水温>12℃或 ≤12℃）=>A 标准 =>2006 年 1 月 1 日后 建设(上限:0.5mg/L;)						
				氨氮（NH3-N）	4.31	5;8	mg/L	是		
				pH 值	7.1	6-9	无量纲	是		
				总磷（以 P 计）	0.26	0.5	mg/L	是		

乳山市	乳山市康达水务有限公司一厂	总排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准	(表 1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A 标准=>通用(上限:15mg/L;)	2025-09-08	总氮 (以 N 计)	14.4	15	mg/L	是		
				(表 1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A 标准=>通用(上限:50mg/L;)		化学需氧量	24	50	mg/L	是		
				(表 1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A 标准=>通用(上限:5;8mg/L;)		氨氮 (NH3-N)	0.14	5;8	mg/L	是		
				(表 1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A 标准=>通用(上限:9 无量纲;下限:6 无量纲)		pH 值	7.2	6-9	无量纲	是		

				（表 1）基本控制项目最高 允许排放浓度（日均 值）=>一级标准（水 温>12℃或 ≤12℃）=>A 标准 =>2006 年 1 月 1 日后 建设(上限:0.5mg/L;)		总磷（以 P 计）	0.2	0.5	mg/L	是		
乳山市	威海康达生态环 境综合治理有限 公司经开区污水 处理厂	总排放口	(GB 18918- 2002)城镇 污水处理厂 污染物排放 标准[国标]	（表 1）基本控制项目 最高允许排放浓度 （日均值）=>一级标 准（水温>12℃或 ≤12℃）=>A 标准=>通 用	2025-09-08	pH 值	7.3	6-9	无量纲	是		
				氨氮（NH3-N）		0.09	5;8	mg/L	是			
				化学需氧量		15	50	mg/L	是			
				总氮（以 N 计）		12.1	15	mg/L	是			
				总磷（以 P 计）		0.07	0.5	mg/L	是			